



LEGENDA

- SSP** – Centrala SAP
- RZN 8A** – Centrala oddymiania 16A
- ZSP** – Centrala nieobjęta zakresem inwestycji
- SSP** – Zasilacz buforowy pożarowy
- S** – Optyczna czujka dymu
- S** – Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- eBK** – Moduł monitorująco-sterujący 4we/2wy
- R** – Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)
- R** – Przycisk oddymiania
- R** – Przycisk nieobjęty zakresem inwestycji
- S** – Czujka oddymiania
- S** – Czujka nieobjęta zakresem inwestycji
- YnTKSYekw 1x2x0,8** – YnTKSYekw 1x2x0,8
- YnTKSYekw 3x2x0,8** – YnTKSYekw 3x2x0,8
- HTKSH PH90 1x2x1,4** – HTKSH PH90 1x2x1,4
- Oznaczenie elementu** – Oznaczenie elementu
- Wyprowadzenie sterowania z bezpotencjałowych styków przekątnikowych modułów sterujących do urządzeń (klapy ppoż., sygnały sterujące, itp.)** – Wyprowadzenie sterowania z bezpotencjałowych styków przekątnikowych modułów sterujących do urządzeń (klapy ppoż., sygnały sterujące, itp.)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994r.)

DOMINO grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:
PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:
INSTALACJA SAP - SCHEMAT IDEOWY

architektura:
projektant PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
podpis:
opracowanie: Kacper Konarzewski
podpis:
mgr inż. Tomasz Kowalkowski
nr upr.: SA4 nr 16/P/2009
upr. SITP nr 1296/08
podpis:

faza: P.W. branża: ZABEZPIECZENIA TECHN. rys. nr: SAP 10
skala: 1:100 miejsce i data: Szczecin 30.11.2012 r.