



- 1) Linie głośnikowe prowadzić naprzemiennie zapewniając właściwą redundancję (zgodnie w wytycznymi oraz przepisami i ppod. oraz PN).
- 2) Każdą linię głośnikową oznaczyć czytelnie i trwale w szafie DSO
- 3) Przebiegi przez strefy pożarowe uszczelniać właściwą masą ognioodporną.
- 4) Przewody gęzić tylko i wyłącznie w certyfikowanych puszkach głośnikowych, używając kostek ceramicznych.
- 5) Każdą linię głośnikową należy bezwzględnie zakończyć modułem końca linii.
- 6) Szafę DSO i jej komunikaty należy programować równolegle z systemami SAP.
- 7) Zasilanie szaf DSO z obwodów pożarowych, odpowiednio opisanych.
- 8) Mikrofon strażaka priorytetowy umieszczony w pomieszczeniu DSO oprogramować jako priorytetowy nad każdym komunikatem DSO.

- DSO – Szafa DSO z zasilaczem pożarowym i urządzeniami aktywnymi
- – Głośnik sufitowy ppoż.6W
- – Głośnik ścienny ppoż. 6W
- ☎ – Mikrofon strażaka
- MIC – Mikrofon Strażaka Priorytetowy
- Linia głośnikowa A/B – HTKSH PH90 2x1,5

L3/5 DOKUMENTACJA głośnika na linii
POWYKONAWCZA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / robót architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA
TERENU

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:
INSTALACJA DSO - PIĘTRO 7,8

architektura:
mgr inż. arch. Wojciech Dunaj
upr.nr. 2/ZPOIA/2002 do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń

opracowanie:
Kacper Konarzewski

mgr inż. Tomasz Kowalkowski
nr upr.: S44 nr 16/P/2009
upr. SITP nr 1296/08

tytuł:
P.W.

branża:
ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

skala:
1:100

ryb. nr.
DSO 6

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. arch. Marcin Matycha
nr upr. LBS/0051/OWOK/08