



- 1) Linie głosnikowe prowadzić naprzemiennie zapewniając właściwą redundancję (zgodnie w wytycznymi oraz przepisami i ppoż. oraz PN).
- 2) Każdą linię głosnikową oznaczać czytelnie i trwale w szafie DSO.
- 3) Przejścia przez strefy pożarowe uszczelniać masą ognioodporną.
- 4) Przewody łączyć tylko i wyłącznie w certyfikowanych puszkach głosników, używając kostek ceramicznych.
- 5) Każdą linię głosnikową należy bezwzględnie zakończyć modułem końca linii.
- 6) Szafę DSO i jej komunikaty należy programować równolegle z systemami SAP.
- 7) Zasilanie szaf DSO z obwodów pożarowych, odpowiednio opisanych.
- 8) Mikrofon strażaka priorytetowy umieszczony w pomieszczeniu DSO oprogramować jako priorytetowy nad każdym komunikatem DSO.

- DSO - Szafa DSO z zasilaczem pożarowym i urządzeniami aktywnymi
- DSO - Głośnik sufitowy ppoż. 6W
- DSO - Głośnik ścienny ppoż. 6W
- MIC - Mikrofon strażaka
- MIC - Mikrofon Strażaka Priorytetowy
- L3/5 - Linia głosnikowa A/B - HTKSH PH90 2x1,5
- L3/5 - Oznaczenie głośnika na linii

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. Urz. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
DOMINO grupa architektoniczna		
ul. Mickiewicza 118/5 tel./fax 091 487 40 70	71-140 Szczecin tel. 091 487 74 19	
PROJEKT ZAMIENNY NR 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEJĄ MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU		
adres: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski		
inwestor / adres: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski		
rysunek / temat / treść: INSTALACJA DSO - PIETRO I, II		
architektura projektant PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Wojciech Dunaj nr upr.: 2/2/POJA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	podpis: 	
opracowanie: Kacper Konarzewski	podpis: 	
mgr inż. Tomasz Kowalkowski nr upr.: SA4 nr 16/P/2009 upr. SITP nr 1296/08	podpis: 	
tytuł: P.W.	branża: ZABEZPIECZENIA PPOŻ.	rys. nr: DSO
skala: 1:100	miejsce i data: Szczecin 15.12.2012 r.	3