



- 1) Projekt rozpatrywać WYŁĄCZNIE z opracowaniami pozostałych branż
- 2) Sugerowany trasy kablowe zweryfikować na etapie wykonawstwa
- 3) Zasilacze ppoż. zasilic z wydzielonego obwodu zasilającego urządzenia ppoż. Linie zasilania do poszczególnych kłap i urządzeń podłączyć poprzez przełączniki właściwych modułów I/O.
- 4) W przypadku potrzeby wykorzystania automatyki elektrycznej należy zapoznać się z opracowaniem branży elektrycznej i wentylacyjnej.
- 5) Przyciski montować na wys. 1,4-1,6m nad podłogą.
- 6) Linie monitorujące/sterujące/wejścia-wyjścia pętli odpowiednio trwale i czytelnie oznaczyć.

**UWAGI I**  
Kolorom pomarańczowym zaznaczono zmiany w systemie sygnalizacji pożaru

- LEGENDA**
- SSP - Centrala SAP
  - RZN - Centrala oddymiania 8A
  - ZSP - Centrala nieobjęta zakresem inwestycji
  - Zasilacz buforowy pożarowy 7A
  - Optyczna czujka dymu
  - Optyczna czujka dymu z wyprowadzonym wskaźnikiem zadziałania
  - Moduł monitorujący-sterujący 4we/2wy
  - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)
  - Przycisk oddymiania
  - Przycisk nieobjęty zakresem inwestycji
  - Czujka oddymiania
  - Czujka nieobjęta zakresem inwestycji
  - YnTKSYekw 1x2x0,8
  - YnTKSYekw 3x2x0,8
  - HTKSH PH90 1x2x1,4
  - Oznaczenie elementu
  - Wyprowadzenie sterowania z bezpotencjałowych styków przekazywanych modułów sterujących do urządzeń (kłapy ppoż., sygnały sterujące, itp.)

Pętla na przyziemiu (4) oraz z następnymi kondygnacji

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utworz architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
<b>DOMINO</b> grupa architektoniczna		
ul. Mickiewicza 118/5 tel./fax 091 487 40 70		71-140 Szczecin tel. 091 487 74 19
projekt / obiekt:		
PROJEKT ZAMIENNY NR 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU		
adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski		
inwestor / adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski		
rysunek / temat / treść:		
<b>INSTALACJA SAP - PARTER</b>		
architektura: projektant PROWADZĄCY:		podpis:
mgr inż. arch. Wojciech Dunaj upr. nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		mgr inż. Tomasz Kowalkowski nr upr.: SA4 nr 16/P/2009 upr. SITP nr 1296/08
opracowanie:		podpis:
Kacper Konarzewski		mgr inż. Tomasz Kowalkowski
KIEROWNIK BUDOWY inż. Marcin Małycha nr upr. LBS/0051/OWOK/06		rys. nr:
faza:		branża:
P.W.		ZABEZPIECZENIA PPOŻ.
skala:		SAP
1:100		2
miejsce i data:		Szczecin 30.11.2012 r.