



- 1) Projekt rozpatrywać WYŁĄCZNIE z opracowaniami pozostałych branż
- 2) Sugerowany trasz kablów zweryfikować na etapie wykonawstwa
- 3) Zasilacze ppoż. zasilic z wydzielonego obwodu zasilającego urządzenia ppoż. Linie zasilania do poszczególnych kłap i urządzeń podłączyć poprzez przełączniki właściwych modułów I/O.
- 4) W przypadku potrzeby wykorzystania automatyki elektrycznej należy zapoznać się z opracowaniem branży elektrycznej i wentylacyjnej.
- 5) Przysięki montować na wys. 1,4-1,6m nad podłogą.
- 6) Linie monitorujące sterujące/wejścia-wyjścia pętli odpowiednio trwale i czytelnie oznaczyć.

UWAGI!
Kolorom pomarańczowym
zaznaczono zmiany w systemie
sygnalizacji pożaru

- LEGENDA
- SSP - Centrala SAP
 - Centrala oddymiania - 8A
 - Centrala nieobjęta zakresem inwestycji
 - ZSP - Zasilacz buforowy pożarowy 7A
 - Optyczna czujka dymu
 - Optyczna czujka dymu z wyprowadzonym wskaźnikiem zadziałania
 - eBK - Moduł monitorujący sterujący 4we/2wy
 - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)
 - Przysięki oddymiania
 - Przysięki nieobjęte zakresem inwestycji
 - Czujka oddymiania
 - Czujka nieobjęta zakresem inwestycji
 - YnTKSYekw 1x2x0,8
 - YnTKSYekw 3x2x0,8
 - HTKSH PH90 1x2x1,4
 - Oznaczenie elementu
 - Wyprowadzenie sterowania z bezpotencjałowych styków przełączników modułów sterujących do urządzeń (kłapy ppoż., sygnały sterujące, itp.)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. Urz. nr 24 poz. 93 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel/fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAKOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz. nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść: INSTALACJA SAP - PIWNICA I PRZYZIEMIE

architektura: mgr inż. arch. Wiesław Dunaj
projektant PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Wiesław Dunaj
upr. nr: 22/POIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

opracowanie: Kacper Konarzewski
mgr inż. Tomasz Kowalkowski
nr upr.: SA4 nr 16/P/2009
upr. SITP nr 1296/08

tytuł: ZABEZPIECZENIA PPOŻ.
miejscę i data: Szczecin 30.11.2012 r.

skala: 1:100

tytuł: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

tytuł: SAP

tytuł: 1