


LEGENDA:


- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ZASILANIE (POD STROPEM)  
 ----- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – POWRÓT (POD STROPEM)  
 ----- INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO – ZASILANIE (POD STROPEM)  
 ----- INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO – POWRÓT (POD STROPEM)  
 ----- INSTALACJA GAZOWO-CIECZOWA SYS. GRZEWCZO-CHŁODZĄCEGO

(C01)

CT1

 GRZEJNIK PŁYTOWY

 GRZEJNIK DARBINKOWY



54

SYSTEMU GRZEWCO-CHEŁDZĄCEGO  
KLIMAKONWEKTOR KASETOWY  
Z NAWIEWEM 4 STRONNYM



1000



 PANEL REGULATORA  
KASET KLIMAKONWEKTORÓV

 ISTNIEJACE KORYTO KABLOW

\_\_\_\_\_

 KORYTO KABLOWE TELETECHNICZNE

UWAGA! WSZELKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY  
ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY WYKONAĆ JAKO  
PRZEJŚCIA PPOŻ. O WSPÓŁCZYNNIKU ODPORNOŚCI  
OGNIOWEJ PRZEBIJANEJ PRZEGRODY.

UWAGA! WSZELKIE URZĄDZENIA I ARMATURA MUSZĄ  
ZOSTAĆ ZAMONTOWANE TAK, ABY BYŁ ZAPEWNIONY  
DO NICH DOSTĘP UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ I  
KONSERWACJĘ.

UWAGA! WSZELKIE PRZEWODY POZIOME ORAZ PIONY PROWADZONE PO WIERZCHU ZABUDOWAĆ OBUDOWĄ PŁYTY G-K LUB PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO LUB PO WIERZCHU W UZGODNIENIU Z INWESTOREM

UWAGA! WSZELKIE ODLEGŁOŚCI I WYSOKOŚCI  
PROWADZENIA PRZEWODÓW NALEŻY DOMIERZYĆ  
PODZAS WYKONYWANYCH ROBÓT MONTAŻOWYCH

**UWAGA!!**  
Otwory okrągłe wykonać techniką wiercenia  
diamentowego, przed wykonaniem jakichkolwiek otworów  
i przewiertów należy dokonać wizji lokalnej w miejscu  
ich wykonania i potwierdzić zgodność założeń  
projektowych z sytuacją istniejącą, w przypadku  
niezgodności powiadomić nadzór projektowy.  
Przy wykonywaniu zachować szczególną ostrożność.

UWAGA! WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY  
MATERIAŁÓW I PRODUCENTÓW SĄ PRZYKŁADOWE I  
OKREŚLAJĄ MINIMALNY STANDARD TECHNICZNY  
WYMAGANY DLA TYCH MATERIAŁÓW. MOGĄ BYĆ ONE  
ZASTĄPIONE INNYMI MATERIAŁAMI O RÓWNORZĘDNYM  
WYGLĄDZIE I WŁAŚCIWOŚCIACH PO WCZĘŚNIEJSZEJ  
AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE  
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

**DOMINO**  
grupa architektoniczna  
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin  
tel. 091 487 40 70 tel./ fax 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU  
LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŁĄCZNIKA

adres:  
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
dz.nr 371/2 i 381 oraz cz. dz. nr 370  
obrz 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim  
ul.Kozimierza Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:

RZUŁT PRZYZIEMIĄ

architektura:  
projektant: **PROWADZĄCY:** \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

mgr inż. Krzysztof GOGULSKI upr. nr 163/SZ/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	
opracowanie:	podpis:
mgr inż. Radosław GAZDULA	

SPRAWDZAJĄCY:		podpis:	
mgr inż. Petros METLESKI			
upr. nr ZAP/0081/POOS/04 w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych			
fot:		braz:	

PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA		S2
skala:		miejsce i data:		
1:50		Szczecin 01.02.2018		

---