

UWAGA! WSZELKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY WYKONAĆ JAKO PRZEJŚCIA PPOŻ. O WSPÓŁCZYNNIKU ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEBIJANEJ PRZEGRODY.

UWAGA! WSZELKIE URZĄDZENIA I ARMATURA MUSZĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE TAK, ABY BYŁ ZAPEWNIONY DO NICH DOSTĘP UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ.

UWAGA! WSZELKIE PRZEWODY POZIOME ORAZ PIONY PROWADZONE PO WIERZCHU ZABUDOWAĆ OBUDOWĄ Z PŁYTY G–K LUB PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO LUB PO WIERZCHU W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

UWAGA! WSZELKIE ODLEGŁOŚCI I WYSOKOŚCI PROWADZENIA PRZEWODÓW NALEŻY DOMIERZYĆ PODCZAS WYKONYWANYCH ROBÓT MONTAŻOWYCH

UWAGA!!
Otwory okrągłe wykonać techniką wiercenia diamentowego, przed wykonaniu jakichkolwiek otworów i przewietrzeń należy dokonać wizji lokalnej w miejscu ich wykonania i potwierdzić zgodność założeń projektowych z sytuacją istniejącą, w przypadku niezgodności powiadomić nadzór projektowy. Przy wykonywaniu zachować szczególną ostrożność.

UWAGA! WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY MATERIAŁÓW I PRODUCENTÓW SĄ PRZYKŁADOWE I OKREŚLAJĄ MINIMALNY STANDARD TECHNICZNY WYMAGANY DLA TYCH MATERIAŁÓW. MOGĄ BYĆ ONE ZASTĄPIONE INNYMI MATERIAŁAMI O RÓWNORZĘDNYM WYGLĄDZIE I WŁAŚCIWOŚCIACH PO WCZEŚNIEJSZEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

Projekt budowlany zamienny dla:
Przebudowy projektu z uzyciem wyłączenia dot. zmiennej przepis. ochronnych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) art. 81 a ust. 1 ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1961).

DOMINO
grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5 71–140 Szczecin
tel. 091 487 40 70 tel./ fax 091 487 74 19

projekt / temat:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĘZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŁĄCZNIKA

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul.Kazimierza Jagiellończyka 8 66–400 Gorzów Wielkopolski dz.nr. 371/2 i 381/prz ca. dz. nr 370 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul.Kazimierza Jagiellończyka 8 66–400 Gorzów Wielkopolski

zakres / temat / treść:
RZUT PRZYZIEMIA
WEWNĘTRZNE INSTALACJE CO, CT I KLIMATYZACJI

architekt:	podpis
mgr inż. PRZEMYSŁAW GOGULSKI upr. nr 163/ZZ/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	
sprawdzający:	podpis
mgr inż. Radosław GADZUKA	
OPRACOWAŁ/A:	podpis
mgr inż. Patrick METLERSKI upr. nr ZAP/0081/POOS/04 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	

PROJEKT WYKONAWCZY	branża: SANITARNA		nr:
skala: 1: 50	stadium / fazę: Szczecin 01.02.018		S5