

UWAGI

1.Istniejąca instalacja piorunochronu zostanie rozbudowana o dodatkowe maszty ochronne.

2.Wszystkie nowoprojektowane urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

3.Ilo ochrony central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz kanałów wentylacji poziomej, przed bezpośrednim uderzeniem pioruna wykorzystane będą maszty ochronne ze zwodami izolowanymi, prod. AH lub równoważne. Przy montażu zwodów zocować odstęp izolacyjny od urządzeń chronionych min. 0,6m.

4.Wszystkie metalowe elementy budynku znajdujące się na powierzchni dachu, nie wymagające ochrony od bezpośrednich uderzeń pioruna o nie będące w strefach ochrony zwodów poziomych lub pionowych, łączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym.

OZNACZENIA

zwied poziomy niski lub przewód odprowadzający z drutu stalowego ocynkowanego Ø8 mm.

1-8
Maszt z igłą ze zwodami izolowanymi wysokości 4,3m nr kat. 28121 mocowany do kandy wentylacyjnego -bez obciążników tak aby szczył igły wysłował 2,0m ponad kandelem wentylacyjnym:

-podstawa no trójnoży nr kat. 27071,
-element dystansujący nr kat. 28060 - 3szt.,
-rura plastikowa nr kat. 28070,
-igła nr kat. 28081,
-element łączący masztu nr kat. 28351,
-element łączący elementu dystansującego nr kat. 28211 - 3szt.;

9-15
Maszt z igłą ze zwodami izolowanymi wysokości 3,2m nr kat. 28111 z obciążnikiem 35kg nr kat. 27150 słowny na dachu budynku:

-podstawa nr kat. 27061,
-element dystansujący nr kat. 28060 - 2szt.,
-rura plastikowa nr kat. 28070,
-igła nr kat. 28081,
-element łączący elementu dystansującego nr kat. 28211 - 2szt.,

16-19
Maszt wolnostojący wysokości 3,0m jednolity:
-maszt wolnostojący jednolity nr kat. 27211,
-obciążnik 15kg nr kat. 27130;

grupa architektoniczna

DOMINO

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU
LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO
MODERNIZACJĄ - projekt zamienny nr 2

adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dział 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz działki 370, 389 i 613
obrab 3 Sąd Miejskie Gorzów Wielkopolski
inwestor / adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

projekt / temat / treść instalacji elektrycznej wewnętrznej - plany
PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

projektant: prof. inż. Ryszard Sztachowicz
upr. nr 135/S/91 do projektowania
w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w
zakresie instalacji elektrycznych

mgr inż. Dariusz Wiśniewski
upr. nr 249/O/13/PWO/04 do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych

tytuł: Projekt Wykonawczy
skala: 1:100
ark.: E/29
data: 15.12.2012 r.