

UWAGI:

1/Kable grzewcze instalacji wodociągowej z. w. typu Thermalint prod. Thermaflex:
K1 – kabel grzewczy dł. 1m, mocy 16W,

2/Kable grzewcze przyłączyć przez puszki rozgałęźne n/t hermetyczne. Kable montować wzdłuż ryrociągów.

3/Pozostałe uwagi jak na rys. nr E/9.

OZNACZENIA:

– oprawy oświetlenia awaryjnego

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania:

grupa architektoniczna
DOMINO
ul. Mickiewicza 118/5 71–140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - projekt zamienny nr 2

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66–400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66–400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść: instalacje elektryczne wnętrzowe – plany

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I ZASILANIA URZĄDZEŃ P.POŻ. - RZUT XV PIĘTRA

projektant: **inż. Ryszard Stachowicz**
upr.nr 135/Sz/81 do projektowania w specjalnosci instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
podpis:

sprawdzający: **mgr inż. Dariusz Wiśniewski**
upr.nr ZAP/0119/PWOE/04 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
podpis:

faza:	*branża:*	*rys. nr:*
Projekt Wykonawczy	ELEKTRYCZNA	E/24
skala:	*miejsce i data:*	ark. -
1:100	Szczecin 15.12.2012 r.	