RKG-2



Pi=61 kW
kj=0,6
P=36 kW
cos fi=0,7
I=75 A

Widok RGK-2
skala 1:10



UWAGI:

1. Linią cienką pokazano elementy istniejące, Linią pogrubioną pokazano elementy projektowane.
2. Rozłącznik główny doposażyć w wyzwalacz prądowy 230V nr ref. 0261 67 prod. Legrand.
3. W rozdzielnicy dobudować aparaty:
   a/ F61-63 – wyłączniki samoczynne typu S301, B6 prod. Legrand
   b/ K61 – przełącznik faz typu PF-431 prod. F&F.
4. Rysunki związane:
   rys. nr 21 – "Schemat zasadniczy wyłączania pożarowego obiektu"

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania:
grupa architektoniczna
DOMINO
ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - projekt zamienny nr 2

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść: Instalacje elektryczne wnętrzowe – schematy
SCHEMAT STRUKTURALNYTABLICY RGK-2

projektant: *podpis:*
inż. Ryszard Stachowicz
upr.nr 135/Sz/81 do projektowania
w specjalnosci instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzający: *podpis:*
mgr inż. Dariusz Wiśniewski
upr.nr ZAP/0119/PWOE/04 do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

faza:	*branża:*	*rys. nr:*
Projekt Wykonawczy	ELEKTRYCZNA	E/7
skala:	*miejsce i data:*	ark. -
-	Szczecin 15.12.2012 r.	