
ilość wymian nN=2,0 nW=2,0
N=120m3/h W=120m3/h
ilość wymian nN=2,0 nW=2,0
N=30m3/h W=30m3/h
ilość wymian nN=2,3 nW=2,3
N=300m3/h W=300m3/h
ilość wymian nN=2,3 nW=2,3
N=430m3/h W=430m3/h
ilość wymian nN=2,3 nW=2,3
N=130m3/h W=130m3/h
ilość wymian nN=2,0 nW=2,0
N=40m3/h W=40m3/h
ilość wymian n=0,4
W=190m3/h
ilość wymian n=5,0
N=(225+20)*0,6=200m3/h
ilość wymian n=5,0
N=225*0,6=135m3/h
ilość wymian n=2,0
N=50m3/h
ilość wymian n=2,0
N=(175+20)*0,8=156m3/h
ilość wymian n=2,0
W=20m3/h
ilość wymian n=2,0
W=175m3/h
ilość wymian nN=4,0 nW=4,0
N=770m3/h W=770m3/h
ilość wymian nN=4,0 nW=4,0
N=75m3/h W=65m3/h
ilość wymian nN=4,0 nW=4,0
N=50m3/h W=40m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4
N=50m3/h W=40m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4
N=70m3/h W=60m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4
N=150m3/h W=130m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4
N=75m3/h W=65m3/h
klatka schodowa 2
17,98 m2
H:290,00 cm
klatka schodowa 1
17,98 m2
H:290,00 cm
korytarz 1
29,66 m2
H:295,00 cm
korytarz 2
72,42 m2
H:295,00 cm
korytarz 3
24,35 m2
H:295,00 cm
przedsionek p.poż
2,79 m2
H:369,00 cm
przedsionek p.poż
2,79 m2
H:369,00 cm
hol windowy
32,73 m2
H:303,00 cm
102/pok. wypoczynku
19,55 m2
H:294,00 cm
100/101 sala narad
56,40 m2
H:295,00 cm
103 pom. socjalne
H:294,00 cm
105/106 sala ćwiczeń
H:294,00 cm
108/109/110 sala operacyjna
60,47 m2
H:294,00 cm
111 sala konferencyjna
H:294,00 cm
112 pomieszcz. WOŚK
H:294,00 cm
113 biuro
16,51 m2
H:294,00 cm
114 biuro
16,51 m2
H:294,00 cm
115 biuro
16,58 m2
H:294,00 cm
116 biuro
16,58 m2
H:294,00 cm
117 biuro
32,65 m2
H:294,00 cm
118 biuro
16,42 m2
H:294,00 cm
119 biuro
10,05 m2
H:294,00 cm
120 biuro
10,58 m2
H:294,00 cm
121 biuro
10,49 m2
H:294,00 cm
123 biuro
10,58 m2
H:294,00 cm
124 biuro
10,37 m2
H:294,00 cm
125 biuro
15,07 m2
H:294,00 cm
126/127 biuro
32,17 m2
H:294,00 cm
128 biuro
16,12 m2
H:294,00 cm
129 biuro
16,60 m2
H:290,00 cm
pom. gosp. 1
2,08 m2
H:370,00 cm
pom. gosp. 2
2,17 m2
H:368,00 cm
wc damski
2,90 m2
H:273,00 cm
wc męskie
2,90 m2
H:273,00 cm
pom. gosp.
2,97 m2
H:368,00 cm
KWC NO
KWC NO
KWC NO