
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=120m3/h W=110m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=50m3/h W=40m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=100m3/h W=90m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=50m3/h W=40m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=75m3/h W=65m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=75m3/h W=65m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=75m3/h W=65m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=75m3/h W=65m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=50m3/h W=40m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=75m3/h W=65m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=100m3/h W=90m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=50m3/h W=40m3/h
ilość wymian nN=1,5 nW=1,4 N=75m3/h W=65m3/h
ilość wymian n=0,4 W=190m3/h
ilość wymian n=5,8 N=(225+20)*0,8=200m3/h
ilość wymian n=3,5 N=(125+20)*0,8=155m3/h
ilość wymian n=3 W=20m3/h
ilość wymian n=4,3 W=175m3/h
ilość wymian n=2,0 W=50m3/h
BUDOWLANY PRZEWÓD WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ O KLASIE ODPORNOŚCI EI30 JAK DLA STROPU
ZABEZPIECZONE PRZEJŚCIE PRZEZ STROPY
klatka schodowa 2
klatka schodowa 1
DŹWIG NR 1
DŹWIG NR 2
DŹWIG NR 3
DŹWIG NR 4
DŹWIG NR 5
SUFIT NA WYS. 255cm
+20,10
+20,40
+20,70
+21,00
+21,30
+21,60
+21,90
+22,20
+22,50
+22,80
+23,10
+23,40
+23,70
+24,00
+24,30
+24,60
+24,90
+25,20
+25,50
+25,80
+26,10
+26,40
+26,70
+27,00
+27,30
+27,60
+27,90
+28,20
+28,50
+28,80
+29,10
+29,40
+29,70
+30,00
+30,30
+30,60
+30,90
+31,20
+31,50
+31,80