

UWAGI:

1/Główne ciągi kablowe układać w korytkach kablowych, pojedyńcze kable układać n/t na uchwytach kablowych.
W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym korytka układać w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a naturalnym.

2/W obrębie dróg ewakuacyjnych stosować korytka z pokrywami pełnymi.

3/W pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego kable układać p/t w rurach ochronnych.

4/Kable bezpieczeństwa (NKGs) o klasie PH90 układać w min. odległości 10cm od pozostałych kabli na konstrukcjach o odporności ogniowej E90.

5/W budynku wykonać połączenie wyrównawcze główne, łącząc szynę GSW z metalowymi ciągami instalacyjnymi wchodzącymi do obiektu oraz przewodem ochronnym rozdzielnii głównej.
Połączenia wykonać przewodami 25mm^2 Cu.
Szyna GSW istniejąca.

6/W101 – oznaczenie linii kablowej wg "Przedmiaru kabli".

7/Przejścia przewodów przez ściany i stropy pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć do klasy oddzielenia między tymi strefami.
(np. zaprawa ognioodporna CP 636 prod. HILTI lub równoważna).
Pozostałe przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w sposób chroniący przed rozprzestrzenianiem ognia

8/Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9/Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym –
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZERZONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

jednostka projektowania:
grupa architektoniczna
DOMINO
ul. Lelewela 3/2 71–417 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - PROJEKT ZAMIENNY NR 2 WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66–400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres: Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66–400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść: Instalacje elektryczne wnętrzowe

PLAN LINII KABLOWYCH RZUT PIWNICY

projektant:	podpis:
inż. Ryszard Stachowicz upr.nr 135/Sz/81 do projektowania w specjalnosci instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	
sprawdzający:	podpis:
mgr inż. Dariusz Wiśniewski upr.nr ZAP/0119/PWOE/04 do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	

faza:	branża:	rys. nr:
Projekt Budowlany	ELEKTRYCZNA	E/5
skala:	miejsce i data:	ark. -
1:200	Szczecin 15.10.2012 r.	