

POSTANOWIENIE NR 84/2012

**LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dnia 16. października 2012r.**

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z 2000r., Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w związku z §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku DOMINO grupa architektoniczna z siedzibą w Szczecinie w sprawie uzgodnienia rozwiązań mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w przepisach przeciwpożarowych stosownie do wskazań zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Bogdana Krukara i ds. budowlanych Pana Marka Puchalskiego dla budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Jagiellończyka 8 postanawia się, co następuje:

§1. Wyrazić zgodę na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż wskazany w przepisach szczególnych w stosunku do następujących niezgodności:

1. Braku zachowania wymaganej klasy odporności pożarowej klasy A.
2. Braku zapewnienia podziału budynku na strefy pożarowe o wielkości nieprzekraczającej 2500m².
3. Zapewnienia dźwigu dla ekip ratowniczych spełniającego w pełnym zakresie wymagania wynikające z PN-EN81-72:2005 Dźwigi dla straży pożarnej.

§2. Warunkiem wyrażenia zgody jest zastosowanie rozwiązań zastępczych wskazanych w Ekspertyzie Technicznej polegających w szczególności na:

1. Dostosowaniu wszystkich elementów budynku w zakresie odporności ogniowej do wymagań klasy pożarowej B.
2. Wydzieleniu każdej kondygnacji budynku w rozumieniu odrębnej strefy pożarowej, elementami oddzielen przeciwpożarowych o odporności ogniowej jaka jest wymagana dla klasy B odporności pożarowej.
3. Dostosowaniu dźwigu nr6 (udźwig 1600kg i wielkości kabiny 200x164cm), dla potrzeby ekip ratowniczych w następującym zakresie:
 - 3.1 Zamknięcia wejścia do holu windowego drzwiami o odporności ogniowej klasy EI60,
 - 3.2 Wykonania drzwi dźwigu w klasie odporności ogniowej EI60,
 - 3.3 Zabezpieczenia szybu dźwigu przed zadymieniem,
 - 3.4 Wykonania zasilania energetycznego dźwigu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PN-EN81-72:2005 Dźwigi dla straży pożarnej,
 - 3.5 Zapewnienia możliwości zdalnego sterowania pracą dźwigu zgodnie z wymogami przywołanej wyżej PN,
 - 3.6 Zapewnienia dwustronnej łączności głosowej pomiędzy kabiną dźwigu, a poziomem dostępu dla straży pożarnej,

3.7 Wykonania w dachu kabiny dźwigu klapy awaryjnej o wymiarach nie mniejszych jak 40x50cm.

4. Opracowaniu, w ramach Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, szczegółowych zasad postępowania dostosowanych odpowiednio do występujących w obiekcie zagrożeń.

§3. Projekty techniczne systemów i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych wskazanych w ekspertyzie technicznej należy uzgodnić z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

§4. Pozostałe rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej muszą spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych i Polskich Normach.

Powyższe rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądania strony, zaś szczegółowa analiza przedłożonych materiałów w sprawie wykazała, że zastosowanie rozwiązań wskazanych w §2 postanowienia, zapewni nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Mając powyższe na względzie, działając w zgodzie z art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. z 2000r., Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za pośrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

[Signature]
nadbrzg. Stanisław Węsierski

Otrzymują:

1. **DOMINO Grupa Architektoniczna**
ul. Mickiewicza 118/5
71-140 Szczecin
2. **a/a Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP**
3. **Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp.**