



**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., 09.11.2012 r.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Śląska 95

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42

e-mail: bok@pwikgo.pl

**Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.**

ZAKRES USŁUG:

WODOCIĄGOWE

- Wykonywanie przyłączy wodociągowych,
- układanie przewodów bez wykopów „przecisk tunelem”,
- cięcie rur żelwnych urządzeniem „Dolmar”,
- nawiercanie ręczne i mechaniczne urządzeniem „Ravelli”.

KANALIZACYJNE

- inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanalizacji,
- inspekcja szczelności urządzeniem „Blizzard”.

LABORATORYJNE

- badanie wody i ścieków

Znak: ZUD / 0233 / 12

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że zakres Projektu Budowlanego dotyczący zewnętrznej wodociągowej instalacji przeciwpożarowej budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nie podlega uzgodnieniu w PWiK Sp. z o.o. Nadmieniamy jednak, że przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie zastosowanych materiałów są niewłaściwe, oraz że próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy wykonać na ciśnienie 1,0MPa.

Projekt w zakresie modernizacji przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

W załączeniu Projekt Budowlany przebudowy.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Tomasz Surdacki

Adres do korespondencji:
DOMINO grupa architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5
71-140 Szczecin

Za zgodność z oryginałem

Wydział Infrastruktury Miejskiej
ul. Sienkiewicza 114
65-100 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp., 21.11.2012 r.

WIM-III. 7021.15.36.2012.SP

Pani
Anna Drygalska
DOMINO Grupa Architektoniczna
ul. Mickiewicza 118/5
71-140 Szczecin

Odpowiadając na wniosek z dnia 12.11.2012 r. dotyczący uzgodnienia przebudowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. informuję, że po analizie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej na działce Inwestora w ww. zakresie nie wymaga zaopiniowania przez Wydział Infrastruktury Miejskiej.

Projekt dotyczy przebudowy infrastruktury należącej do Inwestora, a nie do Miasta. Miejska kanalizacja deszczowa znajduje się w jezdni ul. Jagiellończyka. Projekt nie przewiduje zmiany miejsca włączenia przyłącza.

Istotne z punktu widzenia tut. Wydziału są natomiast informacje dotyczące powierzchni i rodzajów zlewni, które są niezbędne do prawidłowego zarządzania siecią.

Zaopiniowaniu podlega natomiast odprowadzenie wody z odwadniania wykopów do miejskiej kanalizacji deszczowej (taką ewentualność założono w technologii wykonania robót).

W związku z powyższym w przypadku ewentualnego przystąpienia do odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów należy wystąpić do tut. Wydziału o zgodę oraz do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu w celu uzgodnienia czy w przedmiotowym przypadku wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Dodatkowo informuję, że prawdopodobnie omyłkowo w opisie dotyczącym przyłącza kanalizacji deszczowej widnieje zapis „Wody deszczowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej”.

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Sienkiewicza 114
65-100 Gorzów Wlkp.
21.11.2012 r.

Za zgodność
z oryginałem *[Podpis]*