



D.III. PRZEWÓD ODDYMIAJĄCO-BYTOWY  
W SYSTEMIE PROMADUCT 500,  
PRZEWÓD ZAŚLEPIONY DO EIS120 OD  
GÓRY I OD DOLU,  
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ  
PRZEWODU EIS120,  
PRZEWÓD ODDYMIAJĄCO-BYTOWY  
OBUDOWAĆ ŚCIANĄ MUROWANĄ O  
KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60,  
SZCZEGÓŁY WG OPISU TECHNICZNEGO I  
RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH.

RYS S4		PRZERÓJ - ZAKRES WYKONANIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNO - ODDYMIAJĄCYCH EIS120	
SKALA 1:250			
PROJEKT ROBÓT NAPRAWCZYCH		PRO - EKO PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. GRZEGORZ KOT 66-400 GORZÓW WLKP. UL. PADEREWSKIEGO 42/4-5 TEL. 508241464 BIURO@PRO-EKO.INFO	
NAZWA OPRACOWANIA:		ZAKRES ROBÓT NAPRAWCZYCH NIEPRAWidłOWOŚCI I NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCYCH INSTALACJI KONTROLI ROZPRZESZTRZENIA DYMU I CiepłA I INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. GRZEGORZ KOT	11.2019
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. PAWEŁ WRZOSEK	11.2019
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ NR 61/Sz/2002		UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ NR 14/2002/GW	