



Przedsiębiorstwo

zacji Sp. z o.o.
kopolskim



RPW/25155/2022 P

Data: 2022-02-07

KANCELARIA OGÓLNA
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Gorzów Wlkp. 26.01.2022 r.

WŁAŚCICIEL
Lubuski Urząd Wojewódzki

w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8

66 – 400 Gorzów Wlkp.



290100094644

Nasz znak: TI/

Dotyczy: kolizji projektowanej budowy parkingu wielopoziomowego na dz. nr 371/2, obręb Śródmieście w Gorzowie Wlkp.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Śląska 95

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel/Fax: 95 733 55 40 do 42

e-mail: bok@pwikgo.pl

ZAKRES USŁUG:

WODOCIĄGOWE

- wykonywanie przyłączy wodociągowych,
- układanie przewodów bez wykopów „przecisk kretem”,
- cięcie rur żeliwnych urządzeniem „Dolmar”,
- nawiercanie ręczne i mechaniczne urządzeniem „Ravetti”,

KANALIZACYJNE

- inspekcja telewizyjna systemów kanalizacyjnych,
- czyszczenie kanalizacji,
- inspekcja szczelności urządzeniem „Blizzard”,

LABORATORYJNE

- badanie wody i ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w odpowiedzi na pismo BL-I.2512.42.2021.MBan z dnia 20.01.2022 r., przekazuje następujące warunki usunięcia kolizji planowanej budowy parkingu wielopoziomowego z istniejącymi sieciami Przedsiębiorstwa:

1. W miejscu włączenia planowanej przebudowy sieci w punkcie W1 zaprojektować pełny węzeł zasuw z hydrantem.
2. Na projekcie przebudowy sieci (usunięcia kolizji) nanieść wszystkie hydranty z przeniesienia.
3. Z uwagi na ingerencję w konstrukcję rurociągu, w związku z jego przebudową, należy przebudować istniejący rurociąg żeliwny Ø 150 na odcinku od W1 w kierunku studni oznaczonej jako D5 i poza studnię D5. Przebudowywany odcinek wykonać z rur PEHD o średnicy Ø 160 mm.
4. W ramach projektowanej przebudowy sieci przewidzieć przełączenie istniejących przyłączy do budynków. Jedno z przyłączy nie zostało uwzględnione.
5. Przedstawić szczegółowe schematy węzłów i połączeń.
6. Opracowany komplety projekt przebudowy przedłożyć Przedsiębiorstwu do uzgodnienia.

Usunięcie kolizji projektowanego parkingu z istniejącymi sieciami Przedsiębiorstwa winno być zrealizowane na koszt inwestora budowy parkingu. Roboty po uzgodnieniu dokumentacji projektowej należy wykonywać pod nadzorem PWiK Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo informuje, że nie jest właścicielem ani zarządcą sieci kanalizacji deszczowej. W celu ustalenia warunków przebudowy kanalizacji deszczowej należy się zwrócić do Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Tomasz Surdacki

Osoby do kontaktu:

Z-ca Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowej: Jakub Andrzejewski, tel. 500 057 328,

email: j.andrzejewski@pwikgo.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel.: 95 728 59 50, Fax: 95 728 59 55, www.pwik.gorzow.pl, e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

NIP 599-011-04-27, Regon 210511028, BDO 000022043, Kapitał zakładowy 219.395.000,00 PLN

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS: 0000055358