

BL-IX.272.2.2015

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (etap II)”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje następujące odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Czy w zakres wchodzi dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla instalacji hydrantowej.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego: „W przypadku niezyskania wymaganych parametrów konieczna będzie wymiana agregatu pompowego”.

### **Pytanie 2:**

Czy istniejące piony hydrantowe należy wymienić na nowe?

### **Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia nie są objęte roboty związane z wymianą pionów hydrantowych.

### **Pytanie 3:**

Czy w zakresie jest dostawa i montaż central wentylacyjnych oraz kanały na dachu od central do szachtów?

### **Odpowiedź:**

Przedmiotem zamówienia objęte są kompletne roboty związane z wykonaniem wentylacji pożarowej (oddymiania) objęte posiadaną dokumentacją projektową, z wyłączeniem części instalacji już wykonanych w poprzednich etapach (wraz z dostawą i montażem central, kanałów itp.).

W przypadku wentylacji mechanicznej:

- piwnica – kompletne roboty,
- parter (w dokumentacji projektowej przyziemie) – tylko szacht (3-4/C-D) wraz z kanałami wentylacyjnymi,
- I piętro (dawniej parter) – kompletne roboty za wyjątkiem kanałów N1, W1 w osiach 1-2/B-E i 2-4/D-E,
- pozostałe kondygnacje – roboty w obrębie szachtów windowych, węzłów sanitarnych i korytarzy,
- wykonanie robót do wyjścia na dach – do planowanych central wentylacyjnych.

**Pytanie 4:**

Czy rurociągi (piony w szachcie i rurarze od pionów do sanitariatów) wchodzi w zakres wyceny?

**Odpowiedź:**

Piony nie są objęte przedmiotem zamówienia.

*z up. DYREKTORA GENERALNEGO*

*Sebastian Franas  
Dyrektor Biura Logistyki*