

Gorzów Wlkp., 13 czerwca 2017 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

BL-IX.272.5.2017


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.**

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje następujące odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy wykonanie płyty fundamentowej pod projektowane chłodnice powietrza oraz ogrodzenie są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych dotyczących płyty fundamentowej oraz parametrów technicznych ogrodzenia. Jeśli ogrodzenie ma pełnić funkcję ekranu akustycznego prosimy o dokładne sprecyzowanie wymaganych parametrów izolacyjności akustycznej.



Odpowiedź:

Płyty fundamentowe oraz ogrodzenie są objęte przedmiotem zamówienia. Wytyczne do płyty fundamentowej znajdują się na rysunkach K.20 i K.21 oraz w opisie branży konstrukcyjnej w punkcie 11.2.

Przebieg ogrodzenia oznaczono na rysunku K.20. Izolacja akustyczna musi zostać dostosowana do wytłumienia hałasu urządzeń, które zostaną zainstalowane przez Wykonawcę zamówienia.

z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Wiesława Luftman
Dyrektor Biura Obsługi Urzędu
i Rozwoju Systemów Informatycznych